

Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

🔍 Critères de recherche

Département

Commune

Réseau(x)

Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau

Rechercher

Bulletin précédent

📄 Informations générales

Date du prélèvement	22/05/2023 09h48
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE (100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

📄 Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	-
Conformité physico-chimique	non
Respect des références de qualité	oui

📄 Résultats d'analyses

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Température de l'eau *	11,3 °C	≥ et ≤ °C	≥ et ≤ 25 °C
Température de l'air *	18,9 °C		
Chlore libre *	0,10 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total *	0,10 mg(Cl ₂)/L		
Nitrates (en NO ₃)	63 mg/L	≤ 50 mg/L	

* Analyse réalisée sur le terrain