

## Résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

### 🔍 Critères de recherche

Département  ▼  
 Commune  ▼  
 Réseau(x) ⓘ  ▼  
 Commune(s) et/ou quartier(s) du réseau ⓘ - JUVELIZE

Rechercher

Bulletin précédent

### 📄 Informations générales

Date du prélèvement	13/06/2022 08h54
Commune de prélèvement	JUVELIZE
Installation	JUVELIZE (100%)
Service public de distribution	JUVELIZE
Responsable de distribution	MAIRIE DE JUVELIZE
Maître d'ouvrage	MAIRIE DE JUVELIZE

### 📄 Conformité

Conclusions sanitaires	Eau d'alimentation non conforme à la limite de qualité réglementaire pour le paramètre nitrates. La consommation de l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et aux nourrissons de moins de 6 mois. Les mesures correctives nécessaires doivent être prises afin de rétablir la qualité de l'eau. Un suivi analytique renforcé est réalisé pour vérifier l'évolution de ce paramètre.
Conformité bactériologique	-
Conformité physico-chimique	non
Respect des <a href="#">références de qualité</a>	oui

### 📄 Résultats d'analyses

Paramètre	Valeur	Limite de qualité	Référence de qualité
Température de l'eau *	14,0 °C	≥ et ≤ °C	≥ et ≤ 25 °C
Température de l'air *	14,1 °C		
Chlore libre *	0,06 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore total *	0,14 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	65 mg/L	≤ 50 mg/L	

\* Analyse réalisée sur le terrain